

Aan de leden van de  
verenigde vergadering

|           |                                        |       |             |
|-----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| Onderwerp | Beantwoording schriftelijke vragen AWP | Datum | 31 mei 2024 |
|-----------|----------------------------------------|-------|-------------|

Geachte leden,

Enige tijd geleden heeft de heer Welter van uw bestuur namens de fractie AWP voor water, klimaat en natuur schriftelijke vragen gesteld 'naar aanleiding van de presentatie afvalwaterketen in de beeldvormende vergadering d.d. 14 februari 2024'. De vragen zijn gedateerd en per e-mail ontvangen op 29 april 2024. Wij verzoeken u kennis te nemen van de antwoorden in de bijlage.

Hoogachtend,

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,  
secretaris-directeur, dijkgraaf,

drs. N.T.C.M. Dukker

drs. A.J.B. van der Klugt

## **BIJLAGE      Beantwoording vragen**

De heer Welter heeft namens de fractie AWP, water, klimaat en natuur het college van dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 38 van het reglement van orde voor de verenigde vergadering vragen gesteld. Hierna staan (ongewijzigd geciteerd) in cursief de inleiding en de vragen. De vragen zijn door ons genummerd. Per vraag is het antwoord weergegeven.

Met grote belangstelling keken wij uit naar de beeldvormende vergadering inzake bovengenoemd onderwerp. Allereerst willen wij u en de organisatie danken voor hun inzet om te komen tot deze presentatie.

Alhoewel wij dankbaar zijn voor datgene wat wij hebben mogen ontvangen, hebben wij nog een groot aantal vragen waar wij een antwoord naar zoeken. Allereerst hebben wij een aantal inhoudelijke vragen en tot slot een aantal financiële vragen

### **Inhoudelijke vragen**

1. Graag zouden wij van u als Hoogheemraden vernemen wat de koers is die u wil gaan varen. In het HWBP voor de lopende periode zijn hiervoor doelen geformuleerd, en simpelweg kan je dan terug redeneren wat wij als HHSK NU moeten gaan doen om daar te komen en welke keuzes er gemaakt moeten gaan worden. De koers en de invulling van de ambities die missen wij in de presentatie. Dat willen wij graag van u 'horen' en wachten uw antwoord af. De keuzes en de dilemma's die wij als HHSK daarbij tegenkomen zouden wij graag specifiek per AWZI van u horen. Wij hebben wel gehoord dat u de maatvoering van diverse onderdelen gaat stroomlijnen, maar dat zien wij niet als een innovatie maar als een efficiency slag die in feite al eerder gedaan had moeten worden. Evenmin zien wij de genoemde modulaire bouw als een innovatie maar hooguit als een efficiency slag. Deelt u onze visie hierop?

De koers, de visie en de invulling van de ambities kunt u teruglezen in de nota, inclusief een eerste aanzet tot de keuzes en dilemma's per awzi. Ook onze inzet van de modulaire bouw in het kader van het thema Flexibiliteit is terug te lezen in de nota.

2. Meer specifiek ontbreekt in de nota een uitwerking van het onderwerp 'innovatie' iets wat gezien uw reactie op het innovatiefestival van de Unie van Waterschappen op uw bijval kan rekenen. Een paar jaar geleden produceerde Themista ineens onverwacht waterstof. Wanneer wij waterstof zouden opvangen dan kunnen wij daar ook energie mee opwekken.
  - Kan zoiets worden ingezet behalve op Kralingseveer ook bij de kleine zuiveringen in de Krimpenerwaard?

Al het zuiveringsslib van de negen awzi's wordt centraal vergist op de awzi Kralingseveer. Vergisten wil zeggen dat biomassa (slib) door middel van bacteriën wordt omgezet in biogas. In het proces van slibvergisting op KV is het door u gememoreerde waterstof een tussenproduct richting het eindproduct: biogas. Er ontstaat echter te weinig waterstof om het rendabel te maken. Dit is ook niet erg, we verkrijgen en gebruiken immers het eindproduct, het biogas.

3. Graag zien wij dat uw visie op het onderwerp Waterstof. Zowel qua het verkrijgen van waterstof als het gebruik ervan in de afvalwaterketen.

Op dit moment gebruiken we voor nagenoeg 100% elektriciteit om de vele machines en pompen in de afvalwaterketen draaiende te houden. Het door onszelf geproduceerde biogas wordt gebruikt als brandstof in onze gasmotoren waarmee elektriciteit en warmte wordt

geproduceerd. Beide gebruiken we op de awzi Kralingseveer voor de interne processen; de warmte gebruiken we om de twee slibgistingstorens op temperatuur te houden wat nodig is in het vergistingsproces. Vooralsnog zien wij geen mogelijkheden of wens voor de inzet van waterstof in onze processen.

4. Een bezoek aan de Aqua beurs in Gorinchem brengt ons onder andere tot de vraag of u de mogelijkheden onderzoekt om bij de bellenbeluchting zuivere zuurstof te gebruiken op plaats van lucht die slechts 21% zuurstof bevat en dus effectiever ingezet kan worden.
  - Wat zijn uw gedachten bij de inzet van zuivere zuurstof, zoals het verkrijgen van zuurstof als het gebruik ervan?

Het gebruik van pure zuurstof vraagt een hoge investering om toe te passen. Het zou wel bijdragen om onder meer de vorming van lachgas te verminderen. Daarnaast zal het zuiveringsrendement beter worden en het energieverbruik voor de beluchting afnemen. De mogelijkheden van zuurstofproductie en gebruik zal zeker worden meegenomen als mogelijke variant voor toekomstige mogelijkheden om te zuiveren.

5. Een visie zien wij ook graag op de beperking van het vrijkomen van het schadelijke lachgas. Het zal u bekend zijn dat met behulp van de N2O en Emission Impact Controller (Witteveen en Bos) een aanzienlijke reductie van CO2 bereikt kan worden bij onze afvalwaterzuiveringsinstallaties.
  - Graag ontvangen wij uw visie over het terugdringen van het vrijkomen van lachgas. Dit ontbreekt eveneens in de afvalwaternote. Lachgas is 265 maal schadelijker bij het afbreken van de ozonlaag dan CO2. Zie ook de link:  
<https://www.deingenieur.nl/artikel/minder-lachgas-bij-rioolwaterzuivering-dankzij-machine-learning#:~:text=De%20zuivering%20van%20ons%20afvalwater,de%20verbinding%20N2O%2C%20ofwel%20lachgas>

Het hoogheemraadschap zuivert op biologische wijze, met behulp van bacteriën. Bij het verwijderen van stikstof uit het afvalwater kan lachgas ontstaan. Het terugdringen van de uitstoot, of beter gezegd, het ontstaan van lachgas binnen het zuiveringsproces heeft een hoge prioriteit bij HHSK. Het hoogheemraadschap heeft met diverse technisch adviesbureaus contact gehad, waaronder Witteveen en Bosch, maar heeft voor het terugdringen van de uitstoot van N2O (lachgas) gekozen voor gebruikmaking van Royal Haskoning DHV met betrekking tot de toepassing van de Aquasuite pure controller.

6. In het verlengde van de beperking van de uitstoot van lachgas zijn wij benieuwd hoe deze reductie van lachgas zich verhoudt tot de productie van CO2 als gevolg van de veenoxidatie in Schieland en de Krimpenerwaard. HHSK heeft als doelstelling gekregen om in 2030 te komen tot een CO2 reductie van 25%.
  - Wat resteert daar dan nog van, na de beperking van de eigen uitstoot van lachgas?

Hiervoor wijzen wij u op de jaarlijkse Klimaatmonitor die de Unie van Waterschappen in samenwerking met alle waterschappen jaarlijks uitbrengt. Hierin kunt u terugzien dat, als we alle lachgasuitstoot kunnen vermijden, de uitstoot van CO2equivalenten met 2/3 omlaag gaat op de awzi's. De uitstoot van CO2 als gevolg van veenoxidatie wordt overigens niet aan de waterschappen toegeschreven of gerekend.

7. *Inzichten in het gebruik van UV straling en de inzet van koper en zilver ionisatie, worden evenmin genoemd.*

- *Zijn nog meer technieken die wellicht een voorkeur van u hebben voor het gebruik bij het Hoogheemraadschap.*
- *Graag ontvangen wij van u een visie over deze technieken en het gebruik van UV.*

De door u aangehaalde technieken hebben een desinfecterende werking. Wij zien op dit moment geen reden voor een desinfecterende nabehandeling van het effluent.

8. *De eerder genoemde Aqua beurs leerde ons dat het circulaire verwerking van slib met een negatieve CO2 footprint met het ontbreken van een NOx uitstoot, tot de nieuwste technieken behoort.*

- *Bent u bekend met deze methodieken?*

Ja, we zijn bekend met het MidMix-techniek. Overigens is deze techniek al geruime tijd op de markt beschikbaar (2007).

- *Wat is uw visie op deze technieken?*

Zie hiervoor het vv voorstel.

In 2019 heeft de GR Slibverwerking de slibstrategie vastgesteld. Hiervoor zijn alle destijds bekende technieken op hun merites beoordeeld, ook de MidMixtechniek. Recent heeft ook waterschap Vallei en Veluwe een nieuwe slibstrategie bepaald. In alle gevallen zijn de huidige technieken (drogen en daarna verbranden of direct verbranden) nog steeds de enige en dus ook beste optie voor ons.

- *Welke kansen biedt dat voor HHSK om versneld het contract met de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking af te bouwen en over te gaan tot de verkoop van het circulair verwerkte slib aan de bouw in Nederland? Zie ook link: <https://www.vsgm.eu>*

Dit biedt HHSK geen kansen.

9. *Bij de nieuwste zuiveringsinstallaties wordt aanzienlijk bespaard op de kostenpost energie. Graag krijgen wij inzicht per AWZI in het energiegebruik en de besparingen die bereikt kunnen worden met de nieuwste technieken.*

Het totaal eindverbruik van elektriciteit per awzi is als volgt.

|                | <b>kWh 2023</b> |
|----------------|-----------------|
| Kralingseveer  | 7.725.929       |
| Kortenoord     | 5.165.878       |
| De Groote Zaag | 2.084.882       |
| Groenedijk     | 1.417.575       |
| Bergambacht    | 309.662         |
| Stolwijk       | 233.110         |
| Haastrecht     | 136.426         |
| Berkenwoude    | 127.804         |
| Ammerstol      | 91.579          |

Op dit moment hebben we geen overzicht van de besparingen die specifiek per awzi nog mogelijk te behalen zijn met nieuwe technieken. Nieuwe installaties zijn energetisch per definitie beter aangezien alles nog nieuw is, nog niet vervuild is, de maximale capaciteit benut

kan worden, het beluchtingssysteem nog niet vervuild is geraakt en dergelijke. Overigens zijn we de afgelopen jaren op bijna al onze zuiveringen overgestapt op het energetisch gunstiger systeem van zogenaamde bellenbeluchting, waarmee al een belangrijk deel van het besparingspotentieel is ingevuld.

Een nieuwe zuiveringstechniek als Nereda kan inderdaad met minder energie hetzelfde resultaat bereiken. Naast besparingen op de inkoop van elektriciteit zijn er ook investeringen en dus kapitaalslasten bij een nieuwe techniek/zuiveringen. Deze aspecten (en nog veel andere aspecten, zie hiervoor ook het vv -voorstel) worden bij onderzoeken naar de toekomst van de zuiveringen en bij investeringsvoorstellen integraal meegenomen. Bij nieuwbouw van de awzi's wordt vanzelfsprekend ook naar het energieverbruik en -besparing gekeken.

*10. Het zuiveren van het afvalwater omvat meer dan alleen fecaliën. Waar wij de opdracht krijgen tot het verwijderen van meer nutriënten (de voedingsstoffen fosfaat en stikstof) die uit stedelijk afvalwater moeten worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor microverontreinigingen, met name toxische farmaceutische en cosmetische producten. Tevens wordt een systematische monitoring van microplastics geïntroduceerd op de zuiveringsinstallaties. Er komen daarnaast ook regels voor aanvullende monitoring van 'forever chemicals', zoals per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS).*

*De volgende vragen hebben wij op dit specifieke punt:*

- Is HHSK in staat om zowel inhoudelijk als procedureel (fte) de gevraagde geïntegreerde plannen op te stellen, en welke extra maatregelen zijn hiervoor eventueel noodzakelijk?*

De benodigde (extra) formatie voor onderzoek, planvorming en realisatie wordt in kaart gebracht en zal via de reguliere weg aan uw vergadering worden voorgelegd.

- Welke technieken gaat u hiervoor toepassen zodat wij tenminste gaan voldoen aan de Europese richtlijn stedelijk afvalwater en de gevraagde monitoring van genoemde stoffen te installeren?*

Voor het verwijderen van de microverontreinigingen (waaronder medicijnresten) zijn diverse technieken voorhanden. Momenteel wordt onderzocht welke techniek het beste werkt voor onze awzi's. Ook voor de verdergaande verwijdering van stikstof en fosfaat zijn de mogelijkheden voorhanden, maar moet nog een keuze gemaakt worden welke techniek wij gaan kiezen en ook wanneer.

### **Financiële vragen**

- 1. Begrijpen wij het goed dat de kostenstijging van 5% een jaarlijkse stijging is exclusief inflatie en exclusief de gestegen kosten voor de exploitatie kosten van bijvoorbeeld energie, onderhoud en arbeid?*

Het voorbeeld van de tariefstijging zoals benoemd in de presentatie is inderdaad jaarlijks. We merken hierbij op dat deze getallen slechts dienen als een eerste grove indicatie en mede afhankelijk is van de keuzes die u dit jaar en ook de komende jaren gaat maken.

- 2. Begrijpen wij goed dat de 5% voor de jaar daaropvolgend ook komt over de al in het voorafgaande jaar genoemde stijging van 5%, en dus uitkomt op 5,25%, 5,51% enz. enz.?*

Ja, dat is correct. Ook hierbij merken wij op dat deze getallen slechts dienen als een eerste grove indicatie.

- 3. Graag ontvangen wij een gedetailleerde onderbouwing van de in de presentatie genoemde absolute bedragen zodat wij ons daarover een duidelijker beeld kunnen vormen dan thans het geval is.*

De genoemde bedragen voor nieuwbouw en uitbreidingen van de awzi's zijn gebaseerd op landelijke kengetallen en ervaringscijfers van andere waterschappen. Ook hier merken we op dat deze getallen slechts dienen als een eerste grove indicatie en mede afhankelijk is van de keuze die u gaat maken. De getallen worden gedetailleerder naar mate we dichterbij de daadwerkelijk investeringsaanvraag komen.

4. *U spreekt over herstel van de bestaande zuiveringen, over modulaire opbouw of uitbreiding van de bestaande afvalwaterzuiveringen, zonder vermelding van keuzes voor aanleg van nieuwe installaties en de inzet van specifieke innovaties, zonder daarbij de door u gewenste koers aan te geven en de financiële gevolgen daarvan.*

- *Graag ontvangen wij uw gedetailleerde visie hierover.*

Hiervoor verwijzen wij u naar de nota afvalwaterketen.

5. *Graag zouden wij een overzicht van u ontvangen van de volgende zaken **per AWZI**:*


- De totale investering bij aanvang per AWZI*
- Hetgeen momenteel is afgeschreven per AWZI*
- De resterende afschrijvingstermijn per AWZI*
- De jaarlijkse exploitatie kosten per AWZI*
- De werkelijke kosten per vervuilingseenheid per AWZI*
- Alsmede de kosten die wij voor Dokhaven per vervuilingseenheid betalen*
- Dat laatste geldt ook voor de kosten voor het gebruik van de zuivering van Delfland*

5a+b+c: De totale investering bij aanvang per awzi is ons niet bekend. Mede omdat sommige awzi's overgenomen zijn door rechtsvoorgangers of gemeenten. In onderstaande tabel zijn wel de huidige, nog actuele bedragen van investering/afschrijvingen opgenomen.

|                     | Waarden           |                   |                                  |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Naam AWZI           | Investering       | Cum. Afschrijving | Gem. Rest. Afschrijving in jaren |
| Awzi Ammerstol      | 1.551.357         | 1.489.232         | 4                                |
| Awzi Bergambacht    | 571.183           | 245.623           | 15                               |
| Awzi Berkenwoude    | 1.792.274         | 1.311.411         | 11                               |
| AWZI de Groote Zaag | 10.369.520        | 5.720.171         | 15                               |
| Awzi Groenendijk    | 10.787.704        | 8.656.786         | 11                               |
| Awzi Kralingseveer  | 33.467.597        | 26.057.263        | 11                               |
| Awzi Kortenoord     | 20.867.231        | 20.590.878        | 7                                |
| awzi Haastrecht     | 580.978           | 73.409            | 21                               |
| Awzi Stolwijk       | 3.533.255         | 2.897.066         | 8                                |
| <b>Totaal</b>       | <b>83.521.098</b> | <b>67.041.839</b> | <b>12</b>                        |

5d De jaarlijkse exploitatiekosten per awzi zijn in onderstaande tabel terug te vinden.

5.e Het tarief van de zuiveringsheffing HHSK in 2024 bedraagt € 71,29 in 2023 was dit € 66,62. Voor een nadere analyse en vergelijking van de opbouw van de tarieven verwijzen wij u graag door naar Waves: [Home - Waves - Unie van waterschappen \(databank.nl\)](https://www.databank.nl/) . Op deze site wordt onder de kop Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer een breed scala aan (financiële) gegevens aangeboden. Een voorbeeld is onderstaande grafiek.



Punt 5f: in 2024 betalen wij per ve aan WSHD 68,74 euro

Punt 5g: in 2023 betaalden wij per ve aan HHD 62,98 euro

6. De onder punt 5 genoemde zaken zijn ook van belang bij het contract met Hollandse Delta inzake Dokhaven. Binnen afzienbare tijd zal deze AWZI vervangen worden. Het verlengen van het contract van de Dokhaven moet daarom snel aan de orde komen.

- Wanneer gaat de Dokhaven naar verwachting buiten gebruik?
- Kan een deel van ons afvalwater geleid worden naar AWZI Groenendijk in Capelle aan den IJssel?
- Het verlengen danwel het aanpassen van het contract Dokhaven moet als het aan de AWP ligt, nu aan de orde in de VV komen. Wat is hierover uw visie?

De toekomst van de waterketen in Rotterdam en wat te doen is op dit moment onderwerp van onderzoek, een eerste rapport hierover zal medio 2024 verschijnen. Indien dit op termijn consequenties heeft in de vorm van een investeringsvoorstel zal dit op de reguliere wijze naar u toekomen. Overigens is van het buiten gebruik stellen van awzi's geen sprake. Voor onze visie op het grensoverschrijdend afvalwater verwijzen wij u naar de nota.

7. Omleiding naar bestaande installaties.

- Welke opties zijn er om ons huidige aanbod aan Dokhaven om te leiden naar onze bestaande installaties.
- Wat zijn daarvan de te verwachten kosten in verhouding tot de besparingen als gevolg van het opzeggen van het Dokhaven contract. Een en ander ook in het licht van een andere verwerking van het slib zoals hierboven genoemd.

De toekomst van de waterketen in Rotterdam en wat te doen is op dit moment onderwerp van onderzoek, een eerste rapport hierover zal medio 2024 verschijnen. Indien dit op termijn consequenties heeft in de vorm van een investeringsvoorstel zal dit op de reguliere wijze naar u toekomen.

8. Wordt overwogen andere contracten op te zeggen? Graag argumentatie daarbij.

*Op dit moment wordt niet overwogen om bestaande overeenkomsten op te zeggen. Voor onze visie op de het grensoverschrijdend afvalwater verwijzen wij u naar de nota.*

9. *De EU-richtlijn wordt voor een groter aantal gebieden van toepassing, omdat deze ook gaat gelden voor kleinere agglomeraties vanaf 1.000 inwoners. Momenteel is het aantal nog 2.000.*

- *Welke gevolgen gaat dit hebben voor de zuiveringsinstallaties in de Krimpenerwaard zowel in aantal als financiële consequenties?*

In het beheergebied van HHSK is op dit moment is 99,99% van alle woningen, bedrijven en gebouwen aangesloten op de riolering en wordt het afvalwater op een awzi gezuiverd. Ook in de Krimpenerwaard. Voor zover wij nu kunnen overzien heeft dit dus geen gevolgen voor de awzi's in de Krimpenerwaard.

|                                                             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi Ammerstol      | 48.783           | 39.743           | 106.075          | 34.311           |
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi Bergambacht    | 74.502           | 60.352           | 67.062           | 36.181           |
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi Berkenwoude    | 107.018          | 53.227           | 71.893           | 39.190           |
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi De Groote Zaag | 183.006          | 279.626          | 183.131          | 114.670          |
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi Groenedijk     | 293.672          | 193.659          | 481.560          | 469.096          |
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi Haastrecht     | 30.257           | 15.526           | 55.520           | 128.100          |
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi Kortenoord     | 343.640          | 346.524          | 268.028          | 204.831          |
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi Kralingse Veer | 1.543.790        | 1.302.003        | 1.759.409        | 1.728.817        |
| Afvalwaterketen en emissies - Onderhoud awzi Stolwijk       | 59.846           | 51.910           | 76.655           | 69.299           |
| <b>TOTAAL</b>                                               | <b>2.684.513</b> | <b>2.342.570</b> | <b>3.069.333</b> | <b>2.824.496</b> |
|                                                             |                  |                  |                  |                  |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi Ammerstol         | 154.944          | 98.631           | 114.042          | 133.819          |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi Bergambacht       | 282.262          | 439.479          | 255.378          | 447.295          |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi Berkenwoude       | 141.993          | 121.128          | 117.085          | 137.820          |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi De Groote Zaag    | 500.247          | 441.532          | 678.429          | 702.783          |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi Groenedijk        | 732.269          | 701.789          | 1.030.424        | 797.697          |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi Haastrecht        | 87.634           | 81.620           | 171.380          | 167.791          |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi Kortenoord        | 1.157.664        | 1.060.127        | 1.802.262        | 2.061.871        |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi Kralingseveer     | 1.550.138        | 1.808.348        | 2.696.405        | 3.868.055        |
| AWK - Beheer Zuiveringsinstallatie - awzi Stolwijk          | 137.788          | 140.891          | 231.741          | 232.706          |
| <b>TOTAAL</b>                                               | <b>4.744.939</b> | <b>4.893.546</b> | <b>7.097.147</b> | <b>8.549.836</b> |

*Wij realiseren ons dat wij veel vragen hebben over dit onderwerp, maar de presentatie zoals die op HHSK werd gegeven, bood naar onze mening nog geen duidelijke visie op de toekomst van onze afvalwaterzuivering. Vandaar de vele vragen die wij nu aan u stellen.*

*Wij zijn ons ervan bewust dat wij met dit verzoek heel wat vragen aan u voorleggen en daar zullen wij bij de beantwoording die wij van u ontvangen ook rekening mee houden. Wij verwachten van u dat u op al onze vragen een zo specifiek en concreet antwoord als maar mogelijk is, geeft. Daarnaast verwachten wij dat u de dilemma's, de opties en uw voorkeuren bespreekt in de Commissievergaderingen, zodat fracties van de Verenigde een goed oordeel kunnen vormen bij de forse investeringen die gedaan moeten gaan worden.*

*Tot slot van dit verzoek, delen wij u mede dat wij prijsstellen op een mondelinge beantwoording van de vragen (ex art 38 lid 1 laatste volzin RvO). Gezien het gemengde karakter van de vragen mag dat in AZM en IWB danwel of een gecombineerde IWB/AZM met 1 overwerp afvalwaterketen).*

De nota afvalwaterketen wordt integraal in de Commissie IWB behandeld. Daar kunnen ook de vragen over de financiële kant van de nota gesteld worden.